



G I G




KDBEX.eu

CERTYFIKAT BADANIA TYPU


- [1] Urządzenia, komponenty oraz sprzęt kontrolny i pomiarowy przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Dyrektywa 2014/34/UE
- [2] Certyfikat badania typu (nieobowiązkowy):
KDB 18ATEX0006X **wydanie 0**
- [3] Urządzenie:
**Przeciwpożarowa kłapa odcinająca
w wykonaniu przeciwwybuchowym typu V330M-EX**
- [4] Producent:
Frapol sp. z o.o.
- [5] Adres:
Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków
- [6] Przedmiotowe urządzenie wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostało opisane w załączniku do niniejszego certyfikatu.
- [7] Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Certyfikująca potwierdza, że urządzenie będące przedmiotem niniejszego certyfikatu spełnia zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy urządzeń przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej wymienione w Załączniku II Dyrektywy 2014/34/UE.
- Wyniki oceny i badań oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostały wyszczególnione w poufnym Sprawozdaniu **KDB Nr 18.008 [T-7513]**
- [8] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa zrealizowano poprzez spełnienie wymagań norm:
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016
- [9] W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak „X” oznacza to szczególnie warunki stosowania podane w załączniku do niniejszego certyfikatu.
- [10] Niniejszy certyfikat badania typu dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badań przedmiotowego produktu zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE. Certyfikat nie obejmuje pozostałych wymagań Dyrektywy dotyczących procesu produkcji i wprowadzania urządzenia na rynek.
- [11] Oznakowanie urządzenia powinno zawierać:



II 2G Ex h IIC T6/T5 Gb
II 2D Ex h IIIC T85°C/T95°C Db

mgr inż. Piotr Madej

Specjalista ds.
Certyfikacji ATEX



GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTW
KIEROWNIK
Jednostki Certyfikującej

dr inż. Dariusz Stefaniak

Data wydania: **29.01.2018 r.**

Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Polska, www.gig.eu
(Jednostka Certyfikująca-Zespół Certyfikacji Wyrobów-Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołków)

Niniejszy certyfikat może być powielany jedynie w całości wraz z załącznikami. Kolejne wydanie certyfikatu zastępuje wydania wcześniejsze.
Wydanie 0 oznacza początkową certyfikację. Dokument bez podpisów i pieczęci jest nieważny.